

Sicherheitshinweise:

- Bedienung des Feuerlöschers nur gemäß der auf dem Bedienschild des Feuerlöschers aufgedruckten Handhabung und Anleitungen sowie unter Berücksichtigung der zusätzlichen Angaben und Hinweise (z.B. zur Anwendung an spannungsführenden elektrischen Anlagen).
- Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Bis 1.000 Volt Mindestabstand 1 m.
- Nur solche Lösch/Treibmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem jeweiligen Feuerlöscher übereinstimmen.
- Achten Sie, die auf dem Handhabung des Feuerlöschers aufgedruckten minimalen und maximalen Temperaturgrenzen, denen der Feuerlöscher ausgesetzt werden darf. Der Anbringungs- bzw. Aufstellungsort des Feuerlöschers muss dem Verwendungszweck und den auf dem Bedienschild angegebenen Temperaturgrenzen entsprechen. Der Feuerlöscher darf keiner Wärmestrahlung ausgesetzt werden, wenn dadurch die maximale Temperaturgrenze überschritten wird. Vor Sonnen-/UV-/ionisierender Strahlung schützen.
- Bei der Benutzung des Feuerlöschers kann es zu elektrostatischer Aufladung des Gerätes kommen.
- Den Löschmittelstrahl nicht aus kurzer Distanz auf Personen richten, insbesondere nicht auf den Kopfbereich.
- Öffnen des Feuerlöschers sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch Sachkundige für Feuerlöscher z.B. durch autorisierten Kundendienst.
- Der Feuerlöscher kann unter Druck stehen, Feuerlöscher keiner Gewalteinwirkung von außen aussetzen, niemals gewaltsam öffnen.
- Bei beschädigten oder korrodierten druckhaltenden Teilen ist der Feuerlöscher unverzüglich durch eine sachkundige Person drucklos zu machen und Instand zu setzen.
- Der Feuerlöscher ist grundsätzlich nur bestimmungsgemäß als Feuerlöscher zu verwenden.
- Es dürfen keine baulichen Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Wird der Einsatzort eines Feuerlöschers verändert, empfehlen wir das Gerät während des Transports zum neuen Einsatzort zu sichern, idealerweise mittels Transportkarton.
- Nach jeder Standortänderung empfehlen wir durch Sichtprüfung zu kontrollieren, ob das Gerät unbenutzt ist, die Verplombung vorhanden ist und der Feuerlöscher keine sichtbaren Beschädigungen hat. Sollte das der Fall sein, muss die Einsatzbereitschaft durch einen Sachkundigen wiederhergestellt werden.
- Feuerlöscher sind so anzubringen bzw. aufzustellen, dass diese gut sicht- und erreichbar bzw. gegen Um- oder Herunterfallen sowie vor Beschädigungen geschützt sind, es hat sich eine Anbringung von 0,8 bis 1,0 Meter als zweckmäßig erwiesen.

- CO₂-Feuerlöscher dürfen bei Aufenthalt von Personen in Räumen nur eingesetzt werden, wenn pro kg CO₂ eine freie Grundfläche von >5,5 m² vorhanden ist.
- Feuerlöscher mit wässrigem Löschmittel nicht längere Zeit, waagrecht am Einsatzort bereitstellen, da sich der ständige Kontakt der metallischen Armatur mit dem wässrigen Löschmittel nachteilig auswirken kann. Feuerlöscher sind an Fahrzeugen immer witterungsgeschützt in speziell konzipierten Halterungen zu befestigen, die den auftretenden Kräften widerstehen.
- Feuerlöscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die erwartete Lebensdauer tragbarer Feuerlöscher und der darin enthaltenen Einzelteile beträgt maximal 20 bis 25 Jahre. Die reale Lebensdauer ist abhängig von der Beanspruchung des Feuerlöschers. Bei besonderer Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kürzer sein. Der Zeitraum der Lebensdauer beginnt mit der Herstellung (siehe Herstelljahr/Endprüfung auf dem Bedienschild).
- Feuerlöscher nur durch ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen entsorgen lassen.
- Vorsicht bei der Anwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen. Hier besteht Gefährdung!
- Kontakt mit dem sehr kalt austretenden Löschmittel ist unbedingt zu vermeiden! (Kälteverbrennung der Haut)
- Beim Löschen mit CO₂ Feuerlöschern verteilt sich das ausströmende, sehr kalte CO₂ im Raum es ist schwerer als Luft, dadurch ergibt sich am Boden eine höhere CO₂-Konzentration als im Atembereich einer stehenden Menschen. Daher muss unbedingt in aufrechter Körperhaltung gelöscht werden!
- Alle Feuerlöscher müssen gegen Umfallen und mechanische Beschädigung gesichert werden.
- Bei einer Wandbefestigung muss beim Wandhalter auf festen, sicheren Halt geachtet werden!
- CO₂-Feuerlöscher dürfen keiner direkten Sonneneinstrahlung und ebenso keinen Temperaturen von unter -30 °C oder über +60 °C ausgesetzt sein!
- Bei Feuerlöschern ist auf den auf der Handhabung angegebenen Anwendungstemperaturbereich zu achten und nicht zu unter oder überschreiten.

Rückverfolgbarkeit:

Auf dem Produkt sind Angaben zu Chargen- u. Seriennummer aufgedruckt.